



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00098

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00, E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com). ОГРН 1065034027728.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00, E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com). ОГРН 1065034027728.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62. E-mail: [info@pozhaudit.ru](mailto:info@pozhaudit.ru). ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Структурные панели из поликарбоната «Колибри», «Киви» толщиной от 2,0 мм до 20,0 мм, выпускаемые по ТУ 2256-006-93726592-2013, с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 5600

код ТН ВЭД ТС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Соответствуют показателям пожарной опасности: «ГЗ» - нормальногорючие по ГОСТ 30244-94, «В1» - трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, «РП1» - нераспространяющие по ГОСТ Р 51032-97, «ДЗ» - с высокой дымообразующей способностью и «ТЗ» - высокоопасные по ГОСТ 12.1.044-89\*, что соответствует классу пожарной опасности строительных материалов – КМ4.

**ПРОВЕДЕННЫЕ**

**ИССЛЕДОВАНИЯ**

**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д-7/03-2016 от 25.03.2016г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 009Д/ОС-16 от 01.03.2016 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2256-006-93726592-2013, с изм. 1 «Структурные панели из поликарбоната «Колибри», «Киви» толщиной от 2,0 мм до 20 мм». Сертификат соответствия ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ГА45.К00177 от 12.11.2015г., выданный ОС СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР», рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2016 по 04.04.2021



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

*Рару Д.А. Тарунтаев*  
Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Толкий  
РП № 0003005